

MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci**

Ing. Radmila Musilová

vedoucí odd. 4501

Příprava realizace ekologických závazků

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 13. 8. 2014

PID: MFCR4XJDVY

Č. j.: MF-7741/2014/45-4501-12

Počet listů: 2

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – I.**

Referent: Chadimová Anna

Veřejná zakázka

Nadlimitní veřejná zakázka na poskytnutí služeb s názvem „**Ochranné sanační čerpání v areálu Koksovny Svoboda společnosti OKK Koksovny, a.s.**“ ekologická smlouva č. 131/96, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve VVZ dne 17.07.2014, pod Evidenčním číslem VZ 374552.

I.

Zadavatel dne 11.08.2014 obdržel písemnou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 1

V Zadávací dokumentaci k předmětné veřejné zakázce zadavatel požaduje k prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců s následujícím vymezením minimální úrovně pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu: **1 odpovědná osoba** vysokoškolským vzděláním stavebního nebo technického zaměření s 3 letou praxí v oboru při realizaci sanačních prací nebo středoškolským vzděláním stavebního nebo technického zaměření s 5 letou praxí v oboru při realizaci sanačních prací a s minimální odbornou kvalifikaci Osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby a Osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

Musí požadované doklady vlastnit 1 osoba, nebo může být tato pozice zajišťována více osobami s jednotlivými autorizacemi?

Odpověď č. 1

Požadavek lze splnit prostřednictvím více osob s tím, že požadavek na vzdělání musí všechny tyto osoby splňovat a v odbornosti se mohou doplňovat.

Dotaz č. 2

V projektu ochranného sanačního čerpání, který je součástí zadávací dokumentace, je v kapitole 3.5.3. Analytika vzorků požadováno provedení úplného chemického rozboru (ÚCHR).

Žádáme zadavatele o konkrétní výčet analytických parametrů požadovaných v rámci stanovení ÚCHR pro správné ocenění této položky.

Odpověď č. 2

Výčet parametrů požadovaných v rámci úplného chemického rozboru: pH, konduktivita, celková mineralizace, celková tvrdost, KNK, ZNK, sodík, draslík, lithium, amonné ionty, amoniak volný, vápník, hořčík, mangan, železo, chloridy, sírany, dusitany, dusičnany, hydrogenuhličitan, (uhličitan), fluoridy, ortofosforečnany, CHSK-Mn, ekvivalentová bilance).

S pozdravem

.....
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501