

MINISTERSTVO FINANCÍ
Ing. Jaroslav Zima, Ph.D.
vedoucí oddělení 452 Ekologické škody

V Praze dne 24. dubna 2012
Čj.: MF-21931/2012/45-452-8

Věc: Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – V

Zadavatel

Název: Česká republika - Ministerstvo financí
Sídlo: Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
Jehož jménem jedná: Ing. Jaroslav Zima, Ph.D. vedoucí oddělení ekologické škody, na základě pověření ministra financí

Osoba zastupující zadavatele v zadávacím řízení

Název: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Sídlo: Jakubská 121/1, 602 00 Brno
Kontaktní adresa: Karoliny Světlé 25, 110 00 Praha 1
IČ: 28305043
DIČ: CZ28305043

Veřejná zakázka

nadlimitní na stavební práce s názvem „**Revitalizace území Sokolov, Svatava – II. etapa (2. část)**“, zadávaná dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení. Oznámení o zakázce bylo uveřejněno v ISVZ-US dne 12. 3. 2012 s přiděleným evidenčním číslem 7202011009250.

I.

Dodatečné informace

Ministerstvo financí, jako veřejný zadavatel, obdrželo v souladu s článkem 14., odstavcem 14.2. Zadávací dokumentace čj. MF-21931/2012/45-452-ZD ze dne 5. 3. 2012 v návaznosti na ustanovení § 49 odst. 1 zákona VZ, dne 20. 4. 2012 žádost dodavatele o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám výše uvedené nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce.

Ve smyslu ust. § 49 odst. 2 a 3 zákona VZ poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) nebo kterým byla ZD poskytnuta, následující dodatečné informace.

Dotaz č. 1:

V soupisu prací SO 001 Příprava území se nachází položka č. 10 (96616) Bourání konstrukcí ze žb (bourání opuštěného mostu).

K této položce není žádná dokumentace ani popis v Průvodní zprávě. Ani zmínka v dodatečných informacích.

Prosím o odpověď, jak cenově naložit s touto položkou.

Odpověď:

Zadavatel poskytuje následující informaci k uvedené položce.

Jde o most ze železobetonových nosníků v km cca 1,40 hlavní trasy.

Jedná se o třípolový objekt, rozpětí středního pole je 17,5 m. Pilíře i opěry jsou železobetonové.

Most byl dlouhodobě neužívaný a je již delší dobu opuštěn. Nacházel se v zarostlém terénu, po terénních úpravách v posledních dvou letech je ve volné ploše. Most bude překryt zemním tělesem hlavní trasy.

Součástí položky je demolice nosné konstrukce a demolice části pilířů do výšky, kterou stanoví prováděcí dokumentace tak, aby její zbytky nebyly v kolizi s novým násypovým tělesem.

V položce bude oceněna vlastní demolice a uložení na skládku, případně předrcení a uložení do násypového tělesa.

S pozdravem,



Česká republika – Ministerstvo financí ČR
i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář