

Česká republika
MINISTERSTVO FINANCÍ
Letenská 15, poštovní přihrádka 77
118 10 Praha 1
Telefon: 257043446 Fax: 257042609 IČO 00006947

V Praze dne 27.3.2013
PID: MFCR3XDZWU
Č. j.: MF-42831/2013/23-2302/D

Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

K Vašemu č. j.: ----
Referent: Ing. Dušánková
Příloha: Dodatečné informace

Zájemci o veřejnou zakázku

Na základě žádosti dodavatele Vám ve smyslu § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zasíláme v příloze dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Servisní podpora prostředků Jednotného bezpečnostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7“, zadané jako zjednodušené podlimitní řízení. Dotazy jsou uvedeny v přesném znění.

S pozdravem

.....
Zadavatel
Ing. Stanislav Sluka
Ředitel odboru - Finanční

Dotaz:

Žádám tímto o dodatečné informace k zadávacímu řízení „Servisní podpora prostředků Jednotného bezpečnostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7“. Prosím o dopřesnění specifikace položek uvedených v příloze č.2 Kalkulace nákladů a stanovení nabídkové ceny na servisní podporu – Janovského 2 a to v oddíle Společné u položek:

Kontrola vazby do JBS – vždy

Subdodavatelé (výtahy, MaR, Wanzl)

Odpověď:

Vazby do JBS:

- sdílená databáze uživatelů pro všechny objekty MF ČR, výhradní podpora a provoz - externí dodavatel;
- společné rozhraní mezi bezpečnostním systémem Agentury pro evropský GNSS (GSA) a JBS MF ČR, výhradní podpora a provoz - externí dodavatel;
- ABI - společný všem objektům MF ČR, výhradní podpora a provoz - externí dodavatel;
- sdílené technologie bezpečnostního systému GSA a části MF: EPS stíněných komor, ACS, CCTV, výhradní podpora a provoz - externí dodavatel, AVS;
- kontakt na poskytovatele podpory a garanta provozu na vyžádání poskytneme.

Subdodavatelé:

- veškeré funkční, pravidelné zkoušky a kontroly provozuschopnosti je nutné provádět za účasti všech subjektů odpovědných za provoz dotčených zařízení a systémů;
- pro ilustraci - dieselagregát, ABI - provoz, GSA, správa objektu
- veškeré provedené změny (v rámci servisu či vyžádané) musí být okamžitě poskytnuty dodavateli odpovědnému za podporu a provoz ABI k zapracování, provedení funkčních zkoušek a uvedení do provozu;
- veškeré vyžádané servisní zásahy, kontroly provozuschopnosti a funkční zkoušky musí být prováděny v součinnosti s dodavatelem odpovědným za podporu a provoz Jednotného bezpečnostního systému objektů MF
- MaR – měření a regulace např. vzduchotechniky – zajišťuje správa objektu
- Výtahy (Wanzl) – ovládání systémem EPS - zajišťuje správa objektu.