

**MINISTERSTVO FINANCÍ**  
**Ing. Jaroslav Zima, Ph.D.**  
**vedoucí oddělení 452 Ekologické škody**

V Praze dne 4. května 2012  
Čj.: MF-17916/2012/45-452-8

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – IV**

**Zadavatel**

Název: Česká republika - Ministerstvo financí  
Sídlo: Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10  
IČ: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
Jehož jménem jedná: Ing. Jaroslav Zima, Ph.D., vedoucí oddělení ekologické škody, na základě pověření ministra financí

**Osoba zastupující zadavatele v zadávacím řízení**

Název: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář  
Sídlo: Jakubská 121/1, 602 00 Brno  
Kontaktní adresa: Karoliny Světlé 25, 110 00 Praha 1  
IČ: 28305043  
DIČ: CZ28305043

**Veřejná zakázka**

podlimitní na stavební práce s názvem „**FARMAK, a.s. Olomouc - SANACE STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE II. ETAPA**“, zadávaná dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení. Oznámení o zakázce bylo uveřejněno v ISVZ-US dne 30. 3. 2012 s přiděleným evidenčním číslem 7202010011758.

**III.**  
**Dodatečné informace**

Ministerstvo financí, jako veřejný zadavatel, obdrželo v souladu s článkem 14., odstavcem 14.2. Zadávací dokumentace čj. MF-17916/2012/45-452-1 ze dne 23. 3. 2012 v návaznosti na ustanovení § 49 odst. 1 zákona VZ, dne 26. 4. 2012 další žádosti dodavatelů o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám výše uvedené podlimitní veřejné zakázky na stavební práce.

Ve smyslu ust. § 49 odst. 2 a 3 zákona VZ poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) nebo kterým byla ZD poskytnuta, následující dodatečné informace.

## Dotaz


V textové části PD na str. 47 a str. 75 je u objektu 11a projektováno „obnovení zpevněných ploch a komunikací v původním složení (kamenná dlažba)“. Soupis objemu prací na str. 75 ani Výkaz výměr však dále nijak nspecifikuje rozsah a technické provedení těchto prací.

Je tato činnost předmětem zadání a má být oceněna nebo nikoliv? Pokud ano, tak si Vás dovolueme požádat zaslání bližší specifikace rozsahu prací.

## Dodatečná informace:

Zadavatele k dotazu uvádí, že obnovení části zpevněných ploch a komunikací v původním složení (kamenná dlažba) po demolici objektu 11a je předmětem zadání a tato činnost musí být oceněna. Tato činnost bude naceněna do rozpočtu obj. 11a, číslo položky 917832111 „Osazení chodníkového obrubníku bet.ho se zřízením lože, s vypl a zatřením sprá cem. malbou stojatého bez boční opěry, do lože prostého,“ kdy správně má být v rozpočtu u zmíněné položky uvedena měrná jednotka „m<sup>2</sup>“, nikoliv „m“. Správnou měrnou jednotku nový rozpočet obsahuje. Vydláždění části zpevněných ploch a komunikací v původním složení obsahuje v rámci rozpočtové položky následující podpoložky:

CPV	podpoložka	Popis podpoložky		
45223300-9	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku s rozprostř., vlhčením a zhut. po zhut. tl. 10 cm	m <sup>2</sup>	70
45223300-9	564761111	Podklad nebo kryt z kam. hrubého drc. vel. 32-63mm s rozprostř. a zhut. po zhut. tl. 20 cm	m <sup>2</sup>	70
45223300-9	591131111	Kladení dlažby velké do lože z kam.těženého s dod.kostek 16	m <sup>2</sup>	70



Pozn.: zeleně je označena zájmová plocha k obnově

### **Dotaz**

Postup prací v případě demolice objektů uvádí „vyčištění vnitřních prostorů od zbytků různých materiálů na stěnách a dně + likvidace odpadů“. V textu PD ani Výkazu výměr není nikde uvedena bližší specifikace druhu a množství vzniklých odpadů (dle využití objektů se může jednat o chemikálie tj. nebezpečný odpad odstranitelný pouze na příslušné spalovně).

Žádáme o bližší specifikaci předpokládaných druhů a množství odpadů a to pro každý objekt samostatně.

### **Dodatečná informace:**

Zadavatel k dotazu uvádí, že dotčené objekty budou vyklizeny, v objektech se v okamžiku realizace veřejné zakázky nebudou nacházet žádné sudy, resp. žádné obaly s odpady, k jejichž likvidaci by byl uchazeč povinen. Povinností uchazeče tak bude pouze vyčištění povrchů stěn a dna od zbytků různých materiálů a likvidace takto vzniklých odpadů.

### **Dotaz**

V textové části PD je u objektů 25, 30a a 30c uvedeno obnovení podlah vč. provedení epoxidové sěrkové podlahy, přičemž ve Výkazu výměr je obnova podlah uvedena „bez povrchové úpravy“.

Je dodávka epoxidové sěrkové podlahy předmětem zadání a má být oceněna nebo nikoliv?

### **Dodatečná informace:**

Zadavatel k dotazu uvádí, že provedení epoxidové sěrkové podlahy není předmětem zadání. Dodavatel provede závoz inertním materiálem, hutnění a základní betonovou mazaninu.

### **Dotaz**

V zadávací dokumentaci na str. 10 odstavec III. uvádíte, že součástí Projektové dokumentace stavby je i Orientační harmonogram. Dále i v Projektu na deskách v Obsahu připsán tužkou jako příloha č. 4. Nikde jsme ho však nenašli. Prosím proto o dodání chybějícího harmonogramu.

### **Dodatečná informace:**

Zadavatel na základě dotazu přikládá Orientační harmonogram ve formě tabulky v elektronické podobě. Předpokládaná doba plnění dle tohoto harmonogramu činí 7 měsíců a 3 týdny.

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že dle zadávací dokumentace však maximální doba plnění činí 9 měsíců. Maximální doba plnění byla stanovena včetně rezervy s ohledem na případné nepříznivé klimatické podmínky, potřebu zajistit plynulý provoz v areálu nabyvatele a administrativní úkony spojené s plněním předmětu veřejné zakázky. Maximální doba plnění v délce 9 měsíců je pro uchazeče závazná a nejvýše přípustná.

### **Dotaz**

Ve výkazu výměr k této zakázce chybí sloupec celkových cen u jednotlivých položek, díky němuž by se pak vypočítala i celková cena za objekt. Prosíme o upravení výkazu výměr či o povolení k přidání sloupce.

### **Dodatečná informace:**

Zadavatel k dotazu uvádí, že obsah výkazu výměr byl konstruován tak, že ve sloupci „I“ – montáž se vždy na konci jednotlivých oddílů prací provede součet a na konci rozpočtu v řádku „Souhrn“ se provede součet jednotlivých oddílů prací. To samé platí pro sloupec „J“ – dodávka. V posledním řádku „Celkem“ se provede součet hodnoty sloupce „I“ a hodnoty sloupce „J“ ze řádku „Souhrn“, takže zde se objevuje celková cena za objekt.

Zadavatel ve věci výkazu výměr dále upozorňuje uchazeče, že v návaznosti na obsah dodatečných informací k zadávacím podmínkám č.j. MF-17916/2012/45-452-6, ze dne 27. 4. 2012, jakož i v návaznosti na obsah dodatečných informací z dnešního dne je součástí těchto dodatečných informací aktualizované znění Přílohy č. 2 zadávací dokumentace – výkaz výměr, které je uchazečům poskytováno v elektronické podobě na CD. Uchazeči jsou povinni použít pro ocenění prací tento aktualizovaný výkaz výměr.

### **Dotaz**

Ve výkazu výměr je přiložen Souhrn Farma. V jeho druhém listě s názvem CPV je soupiska všech typů pracovních činností. V tomto souhrnu chybí práce pod čísly 45111100-8 a 45100000-8 apod. Prosíme o doplnění těchto prací do celkového souhrnu.

### **Dodatečná informace:**

K dotazu zadavatel uvádí, že v Příloze č. 2 – výkaz výměr byla v části Souhrn Farmak aktualizována a druhý list s názvem CPV byl odstraněn. Aktualizovaná verze Přílohy č. 2 zadávací dokumentace je poskytována spolu s těmito dodatečnými informacemi.

### **Dotaz**

Ve výkazu výměr u některých položek chybí uvedení jejich množství. U většiny z nich si lze odvodit, že se jedná o 1 ks či 1 soubor, chybí to však i např. u dodání travní směsi u obj. 15b. Prosíme o doplnění chybějícího množství.

### **Dodatečná informace:**

K dotazu zadavatel odkazuje na dodatečnou informaci uvedenou výše - součástí těchto dodatečných informací aktualizované znění Přílohy č. 2 zadávací dokumentace – výkaz výměr, které je uchazečům poskytováno v elektronické podobě na CD. Tazatelem dotčené měrné jednotky byly doplněny. Uchazeči jsou povinni použít pro ocenění prací tento aktualizovaný výkaz výměr.


### Dotaz

Ve výkazu výměr u obj. 15b chybí zařazení položky Uložení zemina obsahující nebezpečné látky – č. 170503 – biodegradace. Jedná se o pol. 90523000 – 9. Prosím o doplnění.

### Dodatečná informace:

Zadavatel k dotazu uvádí, že u objektu č.15b skutečně chybí zařazení položky na řádku č.62. Jedná se o položku č.990170503 „Uložení zeminy obsahující nebezpečné látky – č.170503 – biodegradace“. Správný kód do sloupce B, řádku č. 62 je 90523000-9. Tento kód byl již včleněn do aktualizované Přílohy č. 2 zadávací dokumentace, která je součástí těchto dodatečných informací.

S pozdravem



-----  
Česká republika – Ministerstvo financí ČR  
i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář