MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí odd. 4501
Příprava realizace ekologických závazků
Letenská 15, 118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcr.cz

V Praze dne 7. 4. 2015
PID: MFCR5XDNGW
Č. j.: **MF-1106/2015/45-34**

Počet listů: 2
Přílohy: upravený VV SO_12_VV_dodatek c.2_15_04_02.xls

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – IV.**
Referent: Chadimová Anna

Veřejná zakázka

Nadlimitní na stavební práce s názvem **„Rekonstrukce sportovního areálu v Karviné – Ráji – odstranění negativních dopadů hornické činnosti“,** zadávaná dle zákona VZ, druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 02.03.2015, s evidenčním číslem VZ **404887.**

Zadavatel dne 01 a 03.04.2015 obdržel písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 1:

V SO 12 Hřiště je v technické zprávě uvedena tloušťka umělého trávníku 3. generace tl. 20 mm. Vzhledem k tomu, že má být umělý trávník zasypán v konečné fázi křemičitým pískem a gumovým granulátem, je dle našich zkušeností a i dle vyjádření zástupců specialistů, zabývajících se výstavbou hřišť s trávníky 3. generace, tato tloušťka nedostačující.
Žádáme Vás o sdělení, zda na tloušťce trváte.

Odpověď:

Tloušťka umělého trávníku III. generace bude 62 mm, s tím se mírně změnila skladba SH 02
Upravená skladba konstrukce umělého trávníku III. generace označená jako **SH 02** tedy bude:

SH 02	UMĚLÝ TRÁVNÍK - 3.GENERACE	62mm
	ZHUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO 0-4 - UTAŽENÉ	10mm
	HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO TŘ.A FR. 4/8	20mm
	HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO TŘ.A FR. 8/16	30mm
	HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO TŘ.A FR. 16/32	60mm
	HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO TŘ.A FR. 32/63	90mm
	HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO TŘ.A FR. 32/63	90mm

V příloze je upravený VV s upravenou skladbou SH 02 uveřejněný pod názvem Příloha k DI č. IV SO_12_VV_dodatek c.2_15_04_02.xls

Dotaz č. 2:

Žádáme Vás o objasnění doby plnění veřejné zakázky. Dle SOD čl. III. Doba plnění, odst. 3.2. cituji: „K předání řádně provedeného díla se zhotovitel zavazuje nejpozději do 7 měsíců ode dne, ve kterém má zhotovitel začít s prováděním díla dle čl. 3.1. této smlouvy s tím, že provádění díla musí být ukončeno do **5 měsíců** ode dne, ve kterém má zhotovitel začít s prováděním díla dle čl. 3.1. této smlouvy. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.

Dotaz:

Pokud přejímku díla zhotovitel oznámí dle SOD čl. XII. Přejímka díla, odst. 12.1 nejméněn10 dnů před navrhovaným termínem (přejímky díla) tj. do 20.10.2015, což chápeme jako ukončení doby realizace prací, můžeme pak tato přejímka trvat až do ukončení termínu plnění, tj. do 31.12.2015, což je dokončení plnění (ukončení smlouvy) bez uplatnění sankcí objednatele vůči zhotoviteli, viz Zadávací dokumentace čl. 6.1.

Odpověď:

Dílo musí být předáno do pěti měsíců ode dne, kdy zhotovitel začal s prováděním díla. Další dva měsíce jsou určeny k vypracování závěrečné zprávy právnickou osobou v rozsahu dle čl. XII Přejímka díla bod 12.1 smlouvy, svolání závěrečného kontrolního dne a další úkony vyplývající ze správních rozhodnutí a povolení vymezujících podmínky provedení díla. Tento proces vyžadují zejména Pravidla pro procesování programu revitalizace MSK.

Dotaz č. 3:

Dle z. č. 360/1992 Sb., požadujete jako jedno ze tří autorizačních osvědčení i autorizaci v oboru **"technika prostředí staveb"**. Žádáme Vás o upřesnění požadované specializace tohoto oboru, neboť zahrnuje u autorizovaných inženýrů tyto specializace:

. IE 00-technika prostředí staveb
. IE 01-technika prostředí staveb, technická zařízení
. IE 02-technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení
a u autorizovaných techniků tyto specializace:
. TE 01-technika prostředí staveb, vytápění a vzduchotechnika
. TE 02- technika prostředí staveb, zdravotní technika
. TE 03- technika prostředí staveb, elektrická zařízení

Odpověď:

Vzhledem k předmětu zakázky, kdy je součástí stavby mimo jiné i vyhřívání hrací plochy a závlaha hrací plochy požadujeme Pro autorizované inženýry specializace IE 01 - technika prostředí staveb, technická zařízení nebo Pro autorizované techniky specializace TE 01 - technika prostředí staveb, vytápění a vzduchotechniky

Ing. Radmila Musilová

Digitálně podepsal Ing. Radmila Musilová
DN: c=CZ, cn=Ing. Radmila Musilová, o=Česká republika - Ministerstvo financí, ou=12692, ou=Letenská 15, 118 10 PRAHA 1, ou=Ministerstvo financí, title=vedoucí oddělení, serialNumber=ICA - 10334438
Datum: 2015.04.07 16:09:33 +02'00'

Anna Chadimová

Digitálně podepsal Anna Chadimová
DN: title=12744, c=CZ, o=MFCR, ou=4502, cn=Anna Chadimová
Datum: 2015.04.09 10:20:19 +02'00'