

# MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků  
vzniklých při privatizaci**

**Ing. Radmila Musilová**

**vedoucí odd. 4501**

**Příprava realizace ekologických závazků**

Letenská 15, 118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 8. 4. 2015

PID: MFCR5XDUFU

Č. j.: MF-1106/2015/45-41

Počet listů: 2

Přílohy: Upravený soupis stavebních prací,  
dodávek a služeb s výkazem výměr u  
stavebních objektů: SO.01 a SO21

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – V.**

Referent: Chadimová Anna

## Veřejná zakázka

Nadlimitní na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce sportovního areálu v Karviné – Ráji – odstranění negativních dopadů hornické činnosti**“, zadávaná dle zákona VZ, druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 02.03.2015, s evidenčním číslem VZ **404887**.

### I.

#### **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám v návaznosti na ustanovení § 49 odst. 4 zákona VZ**

**Zadavatel tímto poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám, z důvodu průběhu realizace souvisejících staveb je z předmětu této zakázky (tj. Stavby 3) vyjmuta část základových konstrukcí z objektu SO.21 Opěrné stěny a u objektu SO.01 část oplocení, které budou realizovány v rámci související Stavby 2.**

#### **- SO.01 – oplocení kolem dráhy a sektoru hostů**

S ohledem na postup prací v rámci stavby 2 stávající oplocení mezi původní atletickou dráhou a betonovými ochozy pro stojící diváky a kolem sektoru hostů překáželo realizaci stavby 2 (objektů SO.11 a SO.53) a bylo nutno jej odstranit v rámci stavby 2.

Toto oplocení bylo tedy vyjmuto z dodávky stavby 3, což je zohledněno v upraveném výkazu výměr **Karvina\_III\_SO\_01\_VV\_dodatek c.2\_15\_04\_02.xlsx**

#### **- SO.21 – opěrné stěny - 8 pilot (Sce 1-4 a SDg 1-4 - včetně výztuže) a 1 zeminový pilíř 011 - ø600mm**

S ohledem na postup prací v rámci stavby 2 bude nutné provést již nyní v rámci realizace stavby 2 (objektu SO.11) 8 pilot (Sce 1-4 a SDg 1-4 - včetně výztuže) a 1 zeminový pilíř 011 (ø600mm) ze stavby 3 (objekt SO.21). S ohledem na postup prací stavby 2 by pro realizaci těchto pilot a zeminového pilíře nebylo možné zajistit příjezd potřebné techniky, proto musí být provedeny již nyní a vyjmuty ze stavby 3, což je zohledněno v upraveném výkazu výměr **Karvina\_III\_SO\_21\_VV\_dodatek c.2\_15\_04\_02.xlsx**

## II.

Zadavatel dne 02.04.2015 obdržel písemnou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

### **Dotaz č. 1:**

Ze zadávacího řízení není zřejmé, jaká je předpokládaná cena veřejné zakázky.

### **Odpověď:**

Viz odpověď na dotaz č. 2. (Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – I. ze dne 19. 3. 2015).

### **Dotaz č. 2:**

K technickým kvalifikačním předpokladům pro provádění stavebních prací.

V zadání je uvedeno, že dodavatel splňuje tech. kval. předpoklad, pokud v posledních 5 letech dokončil alespoň 4 stavby a z toho:

Minimálně 3 dokončené stavby v oborech realizace inženýrských sítí a dopravní infrastruktury v celkovém fin. objemu ve výši min. 110 mil. Kč bez DPH, z toho alespoň

- Jedna stavba( stavebních prací) zahrnovala práce spočívající ve výstavbě pozemních komunikací s finančním objemem min. 9 000 000,- Kč bez DPH.
- Jedna stavba( stavebních prací) zahrnovala práce spočívající ve výstavbě kanalizací s fin. objemem min. 6 500 000,- Kč bez DPH.

a jedna stavba zahrnující práce spočívající ve výstavbě sportovních hřišť obdobného typu jako je předmětem této veřejné zakázky o minimální ploše 3500 m<sup>2</sup>.

Což znamená, že kromě vyspecifikovaných stavebních prací na výstavbu pozemních komunikací , kanalizací a hřišť mají být ještě 3 referenční stavby obdobného charakteru jako je předmět plnění veřejné zakázky součtem 110 mil. Kč a nebo 1 stavba za 110 mil. Kč s tím, že se odečtou hodnoty 9 000 000,- Kč a 6 500 000 mil. Kč ?

### **Odpověď:**

Viz Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – III. ze dne 31. 3. 2015.