Administrativní budova Ministerstva financí ČR

Cihelná 548/4, Praha 1 – Malá strana, 118 00

Popis objektu:

Jedná se o historický objekt, který je využíván jako administrativní budova sloužící pro výkon činnosti odborů Ministerstva financí. Objekt je veřejnosti nepřístupný.

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis

Vstup

Budova je přístupná z ulice Cihelná, případně z parkoviště za objektem, který však není označen jako vedlejší vstup. Nejbližší stanice městské hromadné dopravy je zastávka Malostranská ve vzdálenosti cca 250 m, kde je situována stanice tramvají a metra linky A. Přístup od zastávky vede přes komunikaci tvořenou převážně velkými žulovými kostkami s velkými spárami a po chodnících s různým druhem povrchu (převážně malá žulová dlažba). Hlavní vstup je z chodníku v ulici Cihelná, má mírný sklon 5%. Před dveřmi je polozapuštěný kamenný práh (0 – 4 cm výšky). Vedlejší vstup je přístupný z parkoviště za objektem, povrch je tvořen asfaltem s prasklinami. Hlavní vstup automatickými dveřmi s průjezdovou šířkou 130 cm. Vedlejší vstup je osazen dveřmi šířky 90 cm otevírající se dovnitř. Pokud je objekt uzavřen, je pro přístup nutné využít interkomu, který je situován vlevo vedle dveří u hlavního vstupu ve výšce 140 cm.

Interiér

V zádveří u hlavního vstupu je prostor dostatečný. Ze zádveří vede klesající schodiště s 5 stupni k recepci, není zde mobilní rampa ani ližiny. Bezbariérově je možné využít vedlejší vstup po předchozí domluvě. Na hlavní vstup navazuje prostor s recepcí a turnikety (pro průchod je nutná přístupová karta – pro návštěvy je možné ji získat na recepci). horizontální pohyb po patrech je bez omezení. Vstup do některých místností je přes nízký práh o výšce 2 cm. Patra jsou propojena jedním schodištěm šířky 137 cm bez kontrastního značení a s odpovídajícím zábradlím.

Výtah

Jednotlivá patra (1.NP – 5.NP) propojuje jeden výtah. Manipulační prostor před výtahy je omezen sloupem umístěným na podestě. Výtah má rozměry šířky 110 cm a hloubky 200 cm a s ovladačem na nástupních místech ve výšce 106 cm, průchozí na čelní stěně. Vstup do výtahu s automatickými dveřmi je široký 80 cm. Ovladače uvnitř klece jsou ve výšce 123 cm a ve vzdálenosti 35 cm od nejbližšího rohu, jsou vystouplá, grafická a označena Braillem. Hlášení je akustické i fonetické. Klec je vybavena na bočních stěnách madlem bez zrcadla.

Hygienické zázemí

V objektu se nachází tři upravená wc. Jsou umístěna na patrech 1.NP, 2.NP a 4.NP. Toaleta ve 2.NP se nachází po levé straně od výtahu, je umístěna na společných toaletách. Na dveřích do předsíně chybí označení, je až na dveřích do kabiny. Jsou volně přístupné. Toaleta má předsíň s dveřmi šířky 80 cm a s půdorysnými rozměry o šířce 331 cm a hloubce 158 cm, Dveře do kabiny wc mají šířku 80 cm, otevírají se mechanicky směrem z kabiny a z vnitřní strany jsou vybaveny madlem. Vypínač osvětlení je automatický. Kabina má šířku 234 cm a hloubku 236 cm. Mísa je vzdálena 33 cm od levého boku k levé zdi, napravo je to potom 169 cm. Sedátko je ve výšce 45 cm, a je odsazeno 34 cm od zdi. Prostor pro vozík je volný, toaletní papír je v dosahu. Splachování je vzadu ve výšce 98 cm, mechanické a v pořádku. Madla jsou po obou stranách, vlevo je pevné dlouhé 90 cm a ve výšce 80 cm, pravé je sklopné, dlouhé 70cm ve výšce 80 cm. Madla jsou osově vzdálena 62 cm. Umyvadlo je ve výšce 80 cm, kdy podjezd je dostatečný. Baterie je páková ve výšce 95 cm od podlahy. Madlo u umyvadlo chybělo. Signalizační tlačítko je v dosahu od toaletní mísy. V budově se nacházejí i běžná WC bez označení Braillem.

Parkování

Soukromé parkoviště se nachází za budovou bez vyhrazeného parkovacího stání. Parkoviště je uzavřeno bráno – u vjezdu je k dispozici interkom. Nejbližší veřejné vyhrazené parkovací stání je mezi ulicemi U Lužického semináře a Cihelná.

Fotodokumentace