

**MINISTERSTVO FINANČÍ**  
**Ing. Jaroslav Zima, Ph.D.**  
**vedoucí oddělení 4502 Ekologické škody**

V Praze dne 13 -08- 2013  
PID: MFCR3XJGBB  
Č.j.: MF-52931/2013/45-4502-10

**Věc: Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – II.**

**Zadavatel**

Název: Česká republika - Ministerstvo financí  
Sídlo: Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10  
IČ: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
Jehož jménem jedná: Ing. Jaroslav Zima, Ph.D., vedoucí oddělení 4502 Ekologické škody, na základě pověření ministra financí.

**Veřejná zakázka:**

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku - Komunikace Bílina - Kostomlaty**“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení - **otevřené řízení**, předběžné oznámení bylo zveřejněné dne 07.05.2013 ve Věstníku VZ s evidenčním číslem 353226.

Zadavatel dne 09.08.2013 obdržel písemnou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

**Dotaz č. 1**

Ve výkazu výměr v oddílu komunikace Bílina – Kostomlaty jsou uvedeny níže vypsané položky:

45	K	911331111	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se zaberaněním sloupků do 2 m	m	269,000	0,00
					373,0-26*4,0	269,000
46	K	911331411	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zaberaněním sloupků do 2 m	m	104,000	0,00
					26*4,0	104,000

Je zde uveden požadavek na zádržnost systému N2 se zaberaněním sloupků do 2 m. Tato specifikace je uvedena i v projektové dokumentaci. Svodidlo se zádržností N2 má sloupky po 4 m, přitom v textu je požadavek na svodidlo se sloupky po 2 m (což by odpovídalo zádržností H).

Uchazeč žádá o přesnou specifikaci požadavku na svodidla, jelikož v tom spatřuje rozpor.

### Odpověď č. 1

Připomínka je oprávněná - dle TP 167/2012 MD ČR je pro jednostrannou zádržnost N2 svodidla JSNH4, rozteč sloupků 4,0 m.

### Dotaz č. 2

Do výkazu výměr v 1a - komunikace Bílina – Kostomlaty – Vedlejší a ostatní náklady do položky nelze vepsat cena. Tato buňka je uzamčená.

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	0,00	0,00
---	---	-----------	---------------------	----	-------	------	------

Uchazeč žádá o úpravu uvedeného výkazu výměr

### Odpověď č. 2

Buňka Soupisu prací pro vedlejší náklady je odemčená viz příloha.

Příloha:

Opravený soupis prací v položkách 45. a 46. pro rozteč sloupků svodidla JSNH4/N2 – 4,0 m a odemčená buňka.

S pozdravem



Ing. Jaroslav Z i m a, Ph.D.  
vedoucí oddělení 4502 Ekologické škody

**Ministerstvo financí**  
118 10 Praha 1 - Letenská 15  
-171-