

MINISTERSTVO FINANCÍ
Ing. Jaroslav Z i m a
vedoucí oddělení 452 Ekologické škody

V Praze dne 25. července 2011
Čj.: 45/47152/2011/452-7

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – II**

Zadavatel

Název: Česká republika - Ministerstvo financí
Sídlo: Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
Jehož jménem jedná: Ing. Jaroslav Zima, vedoucí oddělení ekologické škody, na základě pověření ministra financí

Osoba zastupující zadavatele v zadávacím řízení

Název: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Sídlo: Jakubská 121/1, 602 00 Brno
Kontaktní adresa: Karoliny Světlé 25, 110 00 Praha 1
IČ: 28305043
DIČ: CZ28305043

Veřejná zakázka

nadlimitní na stavební práce s názvem „Příprava území po ukončené hutní prvovýrobě společnosti VÍTKOVICE, a.s. pro realizaci projektu rozvoje lokality (Nové Vítkovice) – demolice souboru průmyslových objektů a technologických celků – 2. část objektů“, zadávaná dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení. Oznámení o zakázce bylo uveřejněno v ISVZ-US dne 3. 6. 2011 s přiděleným evidenčním číslem 60060858.

I.
Dodatečné informace

Ministerstvo financí, jako veřejný zadavatel, obdrželo v souladu s článkem 14., odstavcem 14.2. Zadávací dokumentace čj. 45/47152/2011/452-1 ze dne 25. 5. 2011 v návaznosti na ustanovení § 49 odst. 1 zákona VZ, dne 20. 7. 2011 žádost dodavatele o poskytnutí

dodatečných informací k zadávacím podmínkám výše uvedené nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce.

Ve smyslu ust. § 49 odst. 2 a 3 zákona VZ poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) nebo kterým byla ZD poskytnuta, následující dodatečné informace.

Dotaz č. 1:

Citace dotazu dodavatele:

V zadávací dokumentaci je v příloze č. 3 - Projektová dokumentace ve výkresové i v textové části obsažena v dokumentaci skupina II mezi v části 012 Areál VPE na ul. Ruská obsaženy i adresáře „sklad hmot 1 a 2“ a „starý obytný dům“. Objektům obsaženým v těchto adresářích odpovídají v příloze 2 - Výkaz výměr v souboru SKUPINA II 012 Objekty VPE ulice Ruská slepý listy 012b 012 b a 012d 012 d.

V souboru Krycí list rozpočtu REVI 2.část objektů slepý však tyto dva objekty uvedeny nejsou. Patří k předmětu plnění?

Odpověď:

Správně je rozsah demolic položky č. 012, skupina II uveden na krycím listu rozpočtu REVI - 2. část objektů. Objekty **012b a 012d** byly z provozních důvodů již demolovány, nepatří k předmětu plnění a proto se v části 012 Areál VPE na ul. Ruská **nenaceňují** – nedopatřením nebyly z výkresové a textové části původní projektové dokumentace vyjmuty.

Dotaz č. 2:

Citace dotazu dodavatele:

V zadávací dokumentaci se v bodě 3.1 Obecné vymezení předmětu plnění uvádí : „... separace zbytků kovových konstrukcí a jejich předání na místě demolice společnosti Vítkovice, a.s. k jejich další úpravě v režii právnické osoby...“ Je nějakým způsobem stanoven a popsán způsob a rozsah zbytků kovových konstrukcí před předáním společnosti Vítkovice? Např. váhové a rozměrové rozmezí těchto zbytků?

Odpověď:

Způsob a rozsah úpravy zbytků kovových konstrukcí před předáním právnické osobě není definován. Právnické osobě budou veškeré zbytky ocelových (kovových) konstrukcí předány na vyhrazeném místě v lokalitě prováděné demolice bez úprav.

Dotaz č. 3:

Citace dotazu dodavatele:

V zadávací dokumentaci se v bodě 3.1 Obecné vymezení předmětu plnění uvádí : „... separace zbytků kovových konstrukcí a jejich předání na místě demolice společnosti Vítkovice, a.s. k jejich další úpravě v režii právnické osoby...“ Chápeme správně, že se jedná o bezúplatné předání? Jakým způsobem by pak měla být oceněna položka „Výnos z prodeje oceli“, která je

uvedena ve výkazu výměr SO 01 – Hla vulkanizérů, SO 02 – Přístavba vanadovny a SO 03 – Energokanál?

Odpověď:

Zbytky kovových konstrukcí nejsou odpad a zůstávají v majetku právnické osoby. Položka „výnos z prodeje“ oceli, která je uvedena ve výkazu výměr SO 01, SO 02, SO 03, bude oceněna nulou“.

Dotaz č. 4:

Citace dotazu dodavatele:

V technické zprávě objektu 002b Demolice ocel. podpor a beton. základů potrubí se v bodě d) Upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily technologické postupy, apod. uvádí: „...Před započítáním demontování nadzemních podpěrných ocel. konstrukcí je nutné provést přeložky živých potrubí a kabelových tras...“. Do které položky výkazu výměr přiřadit tyto výkony? Žádná z nich ve svém popisu tyto výkony nezahrnuje?

Odpověď:

Provedení vlastních přeložek živých potrubí a kabelových tras není předmětem plnění této zakázky. Všechny výkony zhotovitele budou oceněny v souladu s výkazem výměr v položce SKUPINA I – Dolní oblast VÍTKOVICE,a.s., položka 002b, demolice ocelových podpor a betonových základů potrubí.

S pozdravem



Česká republika – Ministerstvo financí ČR
i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář