

MINISTERSTVO FINANCÍ
Ing. Jaroslav Zima, Ph.D.
vedoucí oddělení 452 Ekologické škody

V Praze dne 28.02.2012

Čj.: MF-15068/2012/45-452-4

Vyřizuje: Anna Chadimová *Chad*

Věc: Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – I.

I.

Zadavatel

Název: Česká republika - Ministerstvo financí
Sídlo: Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
Jehož jménem jedná: Ing. Jaroslav Zima, Ph.D., vedoucí oddělení 452 Ekologické škody, na základě pověření ministra financí.

Veřejná zakázka

Nadlimitní na stavební práce s názvem „Příprava území po ukončení hornické činnosti - polyfunkční území areálu bývalého dolu Dukla“, zadávaná dle zákona č. 137/06 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon VZ), druhem zadávacího řízení - **otevřené řízení**, zveřejněná dne 16.01.2012 v IS VZ US, s přiděleným evidenčním číslem 7202011005570.

II.

Zadavatel dne 22.02.2012 obdržel písemnou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 poskytujeme tyto níže uvedené, dodatečné informace všem zájemcům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.


Dotaz:

V technické zprávě je pro předizolované potrubí uvedena teplotně odolná trubka podélně svařovaná dle EN 10217-2 nebo 10-217-5, ve specifikaci materiálu jsou však uvedeny rozměry pro trubky bezešvé které jsou pro provedení předizolovaného potrubí nestandardní a zbytečně nákladné. Upřesněte prosím, zda požadujete ocelové teplotně odolné trubky podélně svařované nebo bezešvé.

Odpověď:

Vzhledem k lokalizaci stavby na poddolovaném území (skupina stavenišť IV, jsou nutná opatření dle ČSN 73 0039), byly navrženy trubky se zesílenou tloušťkou stěny s rozměry DN200 219,1 x 6,3, DN150 168,3 x 4,5. V technické zprávě je mylně uvedena trouba podélně svařovaná.

S pozdravem


Ing. Jaroslav Z i m a, Ph.D.
vedoucí oddělení 452 Ekologické škody

Podle rozdělovníku v souladu se zákonem VZ odesláno všem dotčeným zájemcům.